



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001.00660
(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и место-
положение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАБ Индастриз» . ОГРН: 1127747056304, ИНН: 7724850742. Адрес: 107045, Российская федерация, город Москва, Колокольников переулок, дом 11. Телефон: +7 (495) 745-55-88, e-mail: ceresit.ru@henkel.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и место-
положение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАБ Индастриз». ОГРН: 1127747056304, ИНН: 7724850742. Адрес: 107045, Российская федерация, город Москва, Колокольников переулок, дом 11. Филиалы завода-изготовителя: см. бланк приложение №0002247

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местоположение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «СД Испытания»
127410, Российская Федерация, город Москва, Алтуфьевское ш, д. 79а, стр. 25,
этаж/пом. 2/4/1, ком./офис 6(о)/161. тел.: +7(965) 295-97-37, e-mail: sdsppi@mail.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001

ПРОДУКЦИЯ
(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

Смеси сухие клеевые на цементном вяжущем т.м. Церезит: Церезит СМ 9, Церезит СМ 11, Церезит СМ 11 PRO, Церезит СМ 12, Церезит СМ 14, Церезит СМ 14 Express, Церезит СМ 16, Церезит СМ 17, Церезит СМ 17 White, Церезит СМ 115, Церезит СМ 117. ГОСТ 56387-2018 "Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия.". Серийный выпуск.

код ОКПД2
23.64.10.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствии которых (которых) производилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» Раздел 6. Метод 1.
Класс пожарной опасности строительных материалов - КМ0. Негорючий материал - НГ.

код ТН ВЭД
3214 90 000 9

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол исследований (анализа) № СГИ-ПБ660-05/2023 от 15.05.2023.
Испытательная лаборатория ООО «СД Испытания» аттестат аккредитации № РОСС RU.32132.04СПЖ0.ИЛ.003 выдан 01.05.2021.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

ГОСТ 56387-2018

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

15.05.2023

по 14.05.2026



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.С. Зайцев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Г.В. Давлетшин



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

№ РОСС RU.32132.04СПЖ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Приложение к сертификату № РОСС RU.32132.04СПЖ0.OC001.00660

Код ОКПД 2	Филиалы завода-изготовителя	Нормативный документ
23.64.10.110	<p>140413, Российская Федерация, Московская область, город Коломна, улица Красноармейская, дом 1А. Телефон: +7 (495) 745-55-88 (доб. 7031)</p> <p>456543, Российская Федерация, Челябинская область, город Коркино, поселок Роза, переулок Щорса, дом 9. Телефон: +7 (495) 745-55-88 (доб. 5501)</p> <p>433390, Российская Федерация, Ульяновская область, Сенгилеевский район, МО "Тушинское сельское поселение" Эстонское поле, строение 1. Телефон: +7 (495) 745-55-88</p> <p>357000, Российская Федерация, Ставропольский край, село Кочубеевское, улица Торговая, дом 41. Телоефон: +7 (495) 745-55-88 (доб. 8001)</p> <p>630511, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, Криводановский сельсовет, Промышленная зона, №27. Телефон: +7 (495) 745 5588</p> <p>187000, Российская Федерация, Ленинградская область, город Тосно, шоссе Московское, дом 1. Телефон: +7 (495) 745 5588</p>	ГОСТ 56387-2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.С. Зайцев

Г.В. Давлетшин